大館市簡易水道水質検査結果　　（平成26年4月から平成27年3月まで最大値）

検査項目		基準値	簡易水道								
			真中	森合	早口第一	早口第二	山田赤川	本郷岩野目	蛭沢	越山	水道水
			最大値	最大値	最大値	最大値	最大値	最大値	最大値	最大値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.009	< 0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	< 0.001	0.009
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
基09	亜硝酸性窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.23	0.20	0.57	0.71	0.50	1.94	0.55	1.24	1.94
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ	0.04 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.08	0.10	< 0.06	< 0.06	0.09	0.06	0.11	0.07	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.004	< 0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002	0.001	0.003	< 0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.005	< 0.001	0.006	< 0.001	0.001	0.004	0.012	0.003	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	< 0.020	< 0.020	< 0.020	< 0.020	< 0.020	< 0.020	< 0.020	< 0.020	< 0.020
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.005	< 0.001	0.005
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.003	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.003
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.019	0.004	0.013	0.009	0.008	0.011	0.004	0.003	0.019
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.15	< 0.01	0.02	0.03	0.05	0.02	< 0.01	< 0.01	0.15
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	12.2	7.7	6.6	6.5	5.6	7.9	6.5	6.1	12.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	16.4	11.3	12.3	11.4	8.6	10.5	9.6	11.6	16.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	62.0	9.0	28.0	28.0	20.0	38.0	25.0	21.0	62.0
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	132.0	43.0	59.0	69.0	40.0	75.0	44.0	51.0	132.0
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.40	0.50
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	6.3	7.0	6.4	6.0	6.8	7.1	7.6	6.7	7.6
基48	味	異常でないこと	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	< 0.00000
基49	臭気	異常でないこと	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	< 0.00000
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	0.9
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

大館市簡易水道水質検査結果　　（平成26年4月から平成27年3月まで平均値）

検査項目		基準値	簡易水道								
			真中	森合	早口第一	早口第二	山田赤川	本郷岩野目	蛭沢	越山	水道水
			平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.007	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.007
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
基09	亜硝酸性窒素	0.04 mg/l以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.23	0.20	0.57	0.71	0.50	1.94	0.55	1.24	1.94
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ	0.04 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.07	0.09	< 0.06	< 0.06	0.07	0.06	0.09	0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.003	< 0.001	0.004	< 0.001	0.001	0.002	0.008	0.002	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	< 0.020	< 0.020	< 0.020	< 0.020	< 0.020	< 0.020	< 0.020	< 0.020	< 0.020
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.003	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.003
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.019	0.004	0.013	0.009	0.008	0.011	0.004	0.003	0.019
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.15	< 0.01	0.02	0.03	0.05	0.02	< 0.01	< 0.01	0.15
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	12.2	7.7	6.6	6.5	5.6	7.9	6.5	6.1	12.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	14.9	11.0	8.5	8.5	7.1	9.3	7.0	9.6	14.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	62.0	9.0	28.0	28.0	20.0	38.0	25.0	21.0	62.0
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下	132.0	43.0	59.0	69.0	40.0	75.0	44.0	51.0	132.0
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.70	0.40	0.70
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	6.3	7.0	6.7	6.0	6.8	6.3	7.6	6.7	7.6
基48	味	異常でないこと	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	< 0.00000
基49	臭気	異常でないこと	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	0 異常なし	< 0.00000
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	0.8
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1