長根山No.1配水池（萩の台地区）水質検査成績書　　（平成28年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.30										0.3	0.3
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.11										0.11	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06	0.063	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			0.003			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.0015	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			0.004			< 0.003			< 0.003			< 0.003	0.0033	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.024			0.017			0.005			0.009	0.014	0.024
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.058			0.041			0.018			0.028	0.03625	0.058
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.009			0.005			< 0.001			< 0.002	0.00425	0.009
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.022			0.019			0.013			0.017	0.01775	0.022
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	0.008	0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.009										0.009	0.009
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.03										0.03	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			12.5										12.5	12.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.9	14.3	19.8	19.5	20.2	14.0	15.9	14.8	15.2	21.3	29.0	23.8	18.5	29.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			44										44	44
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			126										126	126
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			0.000002	0.000002	0.000001	0.000001							0.0000015	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.5	0.9	0.8	1.0	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.59	1.00
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.16	7.30
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

長根山No,2配水池（沼館地区） 水質検査成績書　　（平成28年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.54										0.54	0.54
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.10			< 0.06			< 0.06	0.070	0.1
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.0013	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.011			0.018			0.004			0.005	0.0095	0.018
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.034			0.042			0.011			0.011	0.0245	0.042
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.003			0.008			< 0.001			< 0.001	0.00325	0.008
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.020			0.014			0.007			0.006	0.012	0.02
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.040										0.04	0.04
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			0.01										0.01	0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			15.1										15.1	15.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12.2	12.1	13.7	13.4	17.8	12.9	17.7	10.5	11.8	13.2	14.9	13.8	13.7	17.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			37										37	37
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			105										105	105
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001							0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.5	0.6	0.6	0.9	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.48	0.90
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.0	7.1	6.9	6.9	7.1	7.2	7.2	6.9	7.0	7.2	7.1	7.1	7.06	7.20
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

獅子ヶ森配水池（商人留地区）水質検査成績書　　（平成28年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.35										0.35	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.11										0.11	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.08			< 0.06			< 0.06	0.07	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.0013	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.025			0.026			0.009			0.01	0.0175	0.026
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.078			0.061			0.038			0.038	0.05375	0.078
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.006			0.01			0.001			0.002	0.0048	0.01
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.047			0.023			0.028			0.026	0.031	0.047
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.006										0.006	0.006
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			12.0										12	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12.9	12.3	16.8	15.2	18.8	14.7	17.6	14.3	17.8	18.6	23.3	21.1	17.0	23.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			44										44	44
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			122										122	122
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			0.000002	0.000001	0.000001	0.000002							0.0000015	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.5	0.9	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8	0.4	0.4	0.6	0.5	0.62	1.00
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.24	7.40
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

十二所配水池（葛原地区）水質検査成績書　　（平成28年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.38										0.38	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.11										0.11	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.09			< 0.06			< 0.06	0.0675	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			0.003			< 0.001			< 0.001	0.0015	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			0.003			< 0.003			< 0.003	0.003	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.025			0.026			0.009			0.010	0.0175	0.026
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.080			0.060			0.040			0.039	0.05475	0.08
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.006			0.010			0.001			0.002	0.0048	0.01
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.049			0.021			0.030			0.027	0.032	0.049
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.006										0.006	0.006
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			12.1										12.1	12.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12.9	12.3	16.8	15.4	18.6	14.2	18.6	14.3	17.9	19.1	24.9	21.4	17.2	24.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			44										44	44
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			116										116	116
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			0.000002	0.000002	0.000001	0.000001							0.0000015	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.5	0.9	0.8	1.0	0.6	0.5	0.9	0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	1.00
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.22	7.30
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

十二所配水池（別所地区）水質検査成績書　　（平成28年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.40										0.4	0.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.10										0.1	0.1
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			0.12			0.12			0.07			< 0.06	0.093	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			0.004			< 0.001			< 0.001	0.00175	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			0.004			< 0.003			< 0.003	0.0033	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.027			0.026			0.009			0.010	0.018	0.027
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.085			0.061			0.038			0.037	0.055	0.085
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.006			0.011			0.001			0.002	0.005	0.011
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.052			0.020			0.028			0.025	0.031	0.052
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.005										0.005	0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			11.8										11.8	11.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12.9	12.1	17.1	16.8	19.0	14.5	17.8	14.6	17.8	18.1	24.8	21.9	17.3	24.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			44										44	44
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			116										116	116
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001							0.00000125	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.5	0.4	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	0.5	0.63	0.90
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.20	7.40
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

川口配水池（川口地区）水質検査成績書　　（平成28年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.39										0.39	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.09										0.09	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			0.07			0.14			< 0.06			< 0.06	0.0825	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			0.006			< 0.001			< 0.001	0.0023	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			0.006			< 0.003			< 0.003	0.00375	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.028			0.033			0.011			0.011	0.02075	0.033
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.091			0.076			0.042			0.043	0.063	0.091
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.006			0.016			0.003			0.002	0.0068	0.016
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.057			0.021			0.028			0.030	0.034	0.057
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.005										0.005	0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			12.1										12.1	12.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.0	12.0	16.9	15.9	19.1	14.6	18.5	15.0	17.1	19.2	23.0	22.0	17.0	23.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			43										43	43
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			116										116	116
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			0.000002	0.000001	0.000002	0.000002							0.00000175	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.5	0.8	0.8	0.9	0.7	0.5	0.7	0.5	0.4	0.6	0.6	0.62	0.90
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.23	7.40
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

長森配水池（花岡地区）水質検査成績書　　（平成28年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.40										0.4	0.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.09										0.09	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.19			< 0.06			< 0.06	0.09	0.19
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			0.006			< 0.001			< 0.001	0.0023	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			0.006			< 0.003			< 0.003	0.00375	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.029			0.030			0.010			0.011	0.02	0.03
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.091			0.069			0.037			0.045	0.061	0.091
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			0.003			< 0.003			< 0.003	0.003	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.006			0.014			0.002			0.002	0.0060	0.014
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.056			0.019			0.025			0.032	0.033	0.056
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.005										0.005	0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			0.02										0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			12.0										12	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.3	11.8	17.3	15.9	19.2	14.7	19.2	15.2	17.9	19.2	22.7	21.6	17.3	22.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			43										43	43
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			102										102	102
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			0.000001	0.000001	0.000001	0.000002							0.00000125	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.9	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.4	0.4	0.5	0.6	0.61	0.90
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.24	7.30
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

矢立配水池（長走地区）水質検査成績書　　（平成28年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.27										0.27	0.27
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.14			0.07			< 0.06	0.0825	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.003			0.003			0.002			0.002	0.0025	0.003
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.006			0.006			0.002			0.002	0.0040	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.0013	0.002
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.002			0.001			< 0.001			< 0.001	0.0013	0.002
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.024										0.024	0.024
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			14.4										14.4	14.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	18.6	15.5	23.8	16.0	23.5	15.4	10.2	19.9	20.0	31.7	59.9	33.3	24.0	59.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			27										27	27
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			72										72	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.32	0.40
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.02	7.10
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

白沢配水池(白沢地区) 水質検査成績書　　（平成28年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.27										0.27	0.27
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			< 0.08										< 0.08	< 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			< 0.06			0.11			< 0.06			< 0.06	0.073	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.0013	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.005			0.007			0.004			0.003	0.0048	0.007
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.010			0.015			0.007			0.005	0.0093	0.015
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.002			0.004			0.002			0.001	0.0023	0.004
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.003			0.002			0.001			0.001	0.00175	0.003
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.024										0.024	0.024
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			14.9										14.9	14.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	19.3	15.5	29.0	28.0	14.2	18.2	19.0	33.7	14.6	31.4	59.1	35.9	26.5	59.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下			31										31	31
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			77										77	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.34	0.40
基47	pH値(水素イオン濃度)	5.8以上～8.6以下	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.08	7.20
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

横沢配水池（鳳田地区/比内公民館）水質検査成績書　　（平成28年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.59										0.59	0.59
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.10										0.1	0.1
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			0.16			0.17			< 0.06			0.08	0.1175	0.17
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.012			0.014			0.005			0.009	0.0100	0.014
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.036			0.041			0.024			0.034	0.034	0.041
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.002			0.003			< 0.001			< 0.001	0.00175	0.003
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.022			0.024			0.019			0.024	0.022	0.024
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.016										0.016	0.016
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			0.07										0.07	0.07
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			12.9										12.9	12.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12.9	15.1	18.7	16.9	19.4	16.2	14.9	16.2	18.5	19.2	29.9	22.1	18.3	29.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			55										55	55
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			132										132	132
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3	0.4	0.6	0.7	0.7	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.48	0.70
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	6.90	7.10
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

達子森配水池（大巻地区） 水質検査成績書　　（平成28年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.62										0.62	0.62
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.08										0.08	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			0.16			0.22			0.11			0.10	0.15	0.22
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.0013	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			0.003			< 0.003			< 0.003	0.003	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.018			0.029			0.009			0.009	0.016	0.029
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.059			0.068			0.033			0.041	0.050	0.068
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.004			0.01			0.001			0.001	0.004	0.01
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.037			0.027			0.023			0.031	0.0295	0.037
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.010										0.01	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			15.2										15.2	15.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	15.4	15.0	18.2	17.5	19.9	15.4	15.8	17.3	19.2	17.9	22.6	22.5	18.1	22.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			52										52	52
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			136										136	136
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3	0.3	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.48	0.70
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	6.7	6.8	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.94	7.10
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

八木橋配水池（板戸地区）水質検査成績書　　（平成28年度　基準項目）

	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値
基01	一般細菌	100 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下			0.56										0.56	0.56
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下			0.09										0.09	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.1										< 0.1	< 0.1
基14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/l以下			0.17			0.20			0.16			0.09	0.16	0.2
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/l以下			< 0.001			0.003			< 0.001			< 0.001	0.0015	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.026			0.030			0.012			0.010	0.020	0.03
基26	臭素酸	0.01 mg/l以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.087			0.074			0.044			0.052	0.064	0.087
基28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			0.005			0.009			0.002			0.001	0.0043	0.009
基30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			0.056			0.032			0.030			0.041	0.040	0.056
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下			0.007										0.007	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			< 0.03										< 0.03	< 0.03
基35	銅及びその化合物	1 mg/l以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下			12.7										12.7	12.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/l以下	15.6	14.9	17.9	17.9	18.5	15.8	15.7	18.7	18.0	19.8	22.3	23.5	18.2	23.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下			48										48	48
基40	蒸発残留物	500 mg/l以下			124										124	124
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001							0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
基45	フェノール類	0.005 mg/l以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.49	0.70
基47	pH値（水素イオン濃度）	5.8以上～8.6以下	6.9	6.9	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.09	7.30
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
基51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1