

仕 様 書

1. 業 務 名 教育施設地下タンク及び埋設管定期点検業務その2
〔6 教総施設委第 30 号〕

2. 業務内容 消防法第 14 条の 3 の 2 及び昭和 62 年 3 月 31 日付け消防危第 23 号消防庁危険物規制課長通知に基づき、地下タンクの点検及び地下埋設配管の漏洩検査を実施するものとする。

3. 対象施設

No.	施 設 名	所 在 地	地下タンクの規模	埋設配管
1	城西小学校	城西町 8-1	灯 油 8,000L	一式
2	釈迦内小学校	釈迦内字相染台 24	灯 油 10,000L	〃
3	矢立小学校	白沢字白沢 1149	灯 油 5,000L	〃
4	山瀬小学校	岩瀬字上軽石野 39-18	灯 油 1,900L	〃
5	北陽中学校	釈迦内字長者森 1	灯 油 6,000L	〃
6	下川沿中学校	川口字隼人岱 108-69	灯 油 5,000L	〃
7	田代中学校	岩瀬字下軽石野 2-2	灯 油 10,000L	〃
8	矢立公民館	白沢字白沢 1149	灯 油 5,000L	〃

4. 契約期間 契約締結日 から 令和 6 年 11 月 20 日

5. その他 (1) 業務の実施日については、受注者が当該施設と協議のうえ決定することとする。
(2) 受注者は業務終了後、点検及び漏洩検査の結果を記録紙と併せて報告書として 2 部提出するものとする。
(報告書 1 部は、コピー可・写真必要なし。)
(3) 補修等が必要な箇所を別紙報告書として提出すること。
(4) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者双方が協議のうえ決定するものとする。

仕様書確認書

件名	教育施設地下タンク及び埋設管定期点検業務その2
ホームページ掲載の仕様書により内容を確認しました。	
確認年月日	令和 年 月 日
会社名	
氏名	

※ ホームページ掲載の仕様書等で、業務の内容を確認された方は、入札参加申込書に本確認書を添付してください。